



ANALIZA VODE

Vrsta uzorka: gradski vodovod, sirova voda B1

Datum uzorkovanja: 04.06.2024. u 09:00h

Mjesto uzorkovanja: Vodocrpilište Kostrč

REZULTATI

Fizikalno kemijski parametri:

Parametar	Rezultat	MDK
Boja	Bez	/
Miris	Bez	/
pH vrijednost	7,72	6,5-9,5
Temperatura prijema	14°C	prihvatljiva za potrošača
Mutnoća	4,60	4 NTU
Elektroprovodljivost	531	2500 µS/cm
Amonijak	0,0	0,5 mg/L
Nitrati	0,2	50 mg/L
Nitriti	<0,01	0,5 mg/L
Željezo	0,38	0,2 mg/L
Mangan	0,05	0,05 mg/L
ClO2		0,5 mg/L

*MDK-maksimalno dopuštena količina

Mikrobiološki parametri:

Parametar	Rezultat	MDK
Ukupan broj bakterija na 37 °C u 1 ml vode	0	20/1 mL
Koliformne bakterije	0	0/ 100 mL
Escherichia coli	0	0/100 mL
Enterococcus	0	0/100 mL

OBRAZLOŽENJE

Pregledani uzorak prema rezultatima fizikalno kemijske analize NE ODGOVARA propisima PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE, „Službeni glasnik BiH“, broj: 40/10, 43/10, 30/12, 62/17.

Pregledani uzorak prema rezultatima mikrobiološke analize ODGOVARA propisima PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE, „Službeni glasnik BiH“, broj: 40/10, 43/10, 30/12, 62/17.

Analiza vode predstavlja vrijednosti parametara u trenutku uzimanja uzorka. U svakom sljedećem trenutku kontaminacija ispitnog izvora nije isključena.

Rezultati fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških analiza služe kao informacija konzumentu i naručitelju analize.

Analizu izvršio:

Olivera Vincetić mag.ing.techn.aliment.